

Opmerkingen m.b.t. statische berekening 96 tijdelijke woningen met kantoor en activiteitengebouw aan de Engellandweg te Dalfsen

Gemeente Dalfsen
Raadhuisstraat 1
7721 AX Dalfsen

Lemelerveld, 27 juni 2025

Betreft: 1^{ste} controle statische berekening 96 tijdelijke woningen met kantoor en activiteitengebouw aan de Engellandweg te Dalfsen
Werknr: 25-001-17

Bijbehorende tekeningen en adviezen

Bestektekening Organisatie: Jan Snel
(kantoor en activiteitengebouw) Referentie: Project: P.016717 Blad: VT01a&b
Datum: 17-03-2025

Bestektekening Organisatie: Daiwa House
(woningen) Referentie: Project: P.016717 Blad: B1.00 t/m B6.00
Datum: 12-03-2025

Constructieberekening Organisatie: Jan Snel
(kantoor en activiteitengebouw) Referentie: projectnummer: 25-088 / P.016717 (berekening 01 & 02)
Datum: 13-03-2025

Opmerkingen

Geachte 

N.a.v. de hierboven genoemde aangeleverde stukken hebben wij de constructie globaal getoetst. Hieruit volgen de onderstaande opmerkingen.

Kantoor en activiteitengebouw

- Betonvloer is door TU Delft proefondervindelijk getoetst. De conclusie is dat de vloer met versterking een maximale variabele belasting van 5,1 kN/m² kan dragen terwijl er wordt gerekend met 5,5 kN/m².

Tijdelijke woningen

- Geen berekening aanwezig van zowel de units, galerijen als de trap. Deze nog aanleveren.

(De verantwoording voor de constructie blijft ten allen tijden voor de opsteller van de stukken)

Uitgaande u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen