

Van: S [redacted] <[redacted]@vitens.nl>

Verzonden: donderdag 19 december 2024 15:05

Aan: [redacted] <[redacted]@coa.nl>; [redacted] <[redacted]@grondg.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@vitens.nl>

Onderwerp: Re: Voormelding - COA locatie Dalfsen

Hallo [redacted]

Inmiddels heb ik een advies wbt maatregelen tijdens uitvoering al binnen. Om beschadiging aan de leiding te voorkomen.

Voorstel is om proefsleuven te laten graven om de drassigheid in kaart te brengen en leiding in het veld te kunnen markeren. Mogelijk kan de gemeente dit voor jullie uitvoeren. Mocht de grond zeer drassig zijn dan zullen er rijplaten geplaatst moeten worden.

1. Bodemsamenstelling in kaart brengen (drassigheid)
2. Diepteligging leiding vaststellen dmv proefsleuven graven
3. Markeren leiding in het veld.
4. In geval van drassigheid rijplaten boven de leiding

Ik ben nog in afwachting van toestemming tot delen van de .dwg.

Groeten,

Van: [redacted] <[redacted]@coa.nl>

Verzonden: donderdag 19 december 2024 08:41

Aan: [redacted] <[redacted]@vitens.nl>; [redacted] <[redacted]@grondg.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@vitens.nl>

Onderwerp: RE: Voormelding - COA locatie Dalfsen

VOORZICHTIG: Deze e-mail komt van buiten Vitens. Let op Phishing. Controleer links en bijlagen in de e-mail goed!

CAUTION: This email originated from outside of Vitens. Be aware of Phishing. Check links and attachments in the email thoroughly!

Goedemorgen [redacted]

Alvast dank voor je medewerking!

Met vriendelijke groet,



Team noodopvang

[redacted]
[redacted]

Goedemorgen [redacted]

Bedankt voor je reactie.

Het terrein maakt onderdeel uit van een grotere gebiedsontwikkeling.
Aansluitend aan de 7 jaar dat het COA er gebruik van maakt, is er woningbouw gepland.
Wellicht dat dat nog verschil maakt?

Qua bebouwing kunnen we tekening houden met de waterleiding.
Normaliter wordt het terrein ook voorzien van (asfalt)verhardingen.

Kan hier onder voorwaarden wel in worden voorzien? De leiding splitst het terrein nl. in 2en.



Is het mogelijk om een teams overleg in te plannen inzake alle overige beperkingen?
Loopt er ook een gasleiding onderdoor?

Met vriendelijke groet,



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen