

Van: "[REDACTED] | Baarslag constructie adviesbureau" <[REDACTED]@baarslagadvies.nl>
Verzonden: vrijdag 11 juli 2025 10:42
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@dalfsen.nl>
Onderwerp: RE: Omgevingsvergunning Z/25/759027-2025040901630 toets constructieve veiligheid
Bijlage(n): 25-001-17 3de controle nieuwbouw 96 tijdelijke woningen met kantoor en activiteitengebouw aan de Engellandweg te Dalfsen.pdf

Hallo [REDACTED],

Hierbij de controle retour zoals net telefonisch besproken.

Berekening van de poeren zit wel bij het kantoor- en activiteitengebouw in, dit is wat mij betreft akkoord.

Goed weekend alvast!

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



Kroonplein 6 8151AZ Lemelerveld 06 [REDACTED]

[REDACTED]@baarslagadvies.nl www.baarslagadvies.nl

Op al onze opdrachten is De Nieuwe Regeling 2011 met eventuele aanvullingen
gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam van toepassing.

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@dalfsen.nl>
Verzonden: Thursday, 10 July 2025 13:17
Aan: [REDACTED] | [REDACTED] <[REDACTED]@baarslagadvies.nl>
Onderwerp: RE: Omgevingsvergunning Z/25/759027-2025040901630 toets constructieve veiligheid

Bericht van Gemeente Dalfsen



Nieuw beveiligd bericht van [REDACTED]
(Gemeente Dalfsen) met het onderwerp: RE:
Omgevingsvergunning Z/25/759027-
2025040901630 toets constructieve veiligheid

Verzonden naar [REDACTED]@baarslagadvies.nl van het e-mailadres
[REDACTED]@dalfsen.nl

Open bericht

Knop werkt niet? Gebruik de volgende link om de **bericht te openen**

Door het gebruik van Zivver gaat u akkoord met de Zivver
Gebruiksvoorwaarden. Daarnaast wijzen wij u op onze **Privacyverklaring**.

De afzender gebruikt Zivver ter bescherming van data en privacy, en kan zien wanneer het bericht is geopend. Houd er rekening mee dat deze e-mail alleen voor notificatiedoeleinden wordt gebruikt. Een antwoord direct op deze e-mail komt niet bij de afzender aan.

Bezoek het Zivver **Help Center** voor meer informatie of support



1752146237

Opmerkingen m.b.t. statische berekening 96 tijdelijke woningen met kantoor en activiteitengebouw aan de Engellandweg te Dalfsen

Gemeente Dalfsen
Raadhuisstraat 1
7721 AX Dalfsen

Lemelerveld, 11 juli 2025

Betreft: 3^{de} controle statische berekening 96 tijdelijke woningen met kantoor en activiteitengebouw aan de Engellandweg te Dalfsen
Werknr: 25-001-17

Bijbehorende tekeningen en adviezen

<u>Bestektekening</u> (kantoor en activiteitengebouw)	Organisatie: Jan Snel Referentie: Project: P.016717 Datum: 17-03-2025	Blad: VT01a&b
<u>Bestektekening</u> (woningen)	Organisatie: Daiwa House Referentie: Project: P.016717 Datum: 12-03-2025	Blad: B1.00 t/m B6.00
<u>Constructieberekening</u> (kantoor en activiteitengebouw)	Organisatie: Jan Snel Referentie: projectnummer: 25-088 / P.016717 (berekening 01 & 02) Datum: 30-06-2025	
<u>Constructieberekening</u> (woningen)	Organisatie: Ingenieursstudio DCK Referentie: Code: 22020-008 rev 0 Datum: 13-03-2025	
<u>Funderingsadvies</u> (algemeen)	Organisatie: SOCOTEC Referentie: Opdrachtnummer: 25SP0340-01 Datum: 21-05-2025	

Opmerkingen

Geachte ,

N.a.v. de hierboven genoemde aangeleverde stukken hebben wij de constructie globaal getoetst. Zoals besproken, zijn de berekeningen akkoord, maar dient alleen nog de tekeningen van de staalconstructie aangeleverd te worden.

Kantoor en activiteitengebouw

- Geen opmerkingen


Tijdelijke woningen

- Berekening fundatiepoeren (wapening) zit niet bij de berekening van de woningen. Echter zijn bij de woningen dezelfde poeren toegepast als bij het kantoor- en activiteitengebouw. De belastingen op de poeren bij de woningen zijn lager, waarmee gesteld kan worden dat dit voldoet.
- Tekening van staalconstructie galerij en trappen nog aanleveren.

(De verantwoording voor de constructie blijft ten aller tijden voor de opsteller van de stukken)

Uitgaande u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,




Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen