

Van: " " <"@wdodelta.nl>
Verzonden: woensdag 16 april 2025 08:48
Aan: " " <"@witteveenbos.com>
Cc: " " <"@wdodelta.nl>; " " <"@dalfsen.nl>; " " <"@dalfsen.nl>
Onderwerp: Verzoek om aanvulling | Fietspad/brug nabij Engellandweg 5 Dalfsen | Z/25/067738
Bijlage(n): Kaart 1 Hoofdwatervangsten.png, Kaart 2 Beschermingszones langs hoofdwatervangsten.png, Kaart 3 Locatie stuw.png

Goedemorgen " ,

Op 4 april 2025 heb jij, namens het COA, een omgevingsvergunning wateractiviteit aangevraagd voor de aanleg van een brug en de aanleg van een fietspad voor een tijdelijke opvanglocatie. Het gaat om de locatie dichtbij de Engellandweg 5 in Dalfsen.

Ontbrekende gegevens

De aanvraag is helaas nog niet compleet. Wij hebben nog een aantal opmerkingen en missen nog een aantal gegevens.

1. Graag ontvang ik een situatietekening met een GBKN-ondergrond, waar de watervangsten op staan. Ook kruist het fietspad twee watervangsten terwijl er nu maar één brug is ingetekend. Graag de tweede brug ook op de nieuwe situatietekening zetten.
2. Bij de hoofdwatervangsten SZ.270, SZ.270.80 en SZ.270.82 (kaart 1) moet aan beide kanten 5 meter uit de watervangst vrijgehouden worden voor ons onderhoud (kaart 2). Dit geldt voor het geplande fietspad en de woonunits. Graag de tekening hierop aanpassen.
3. De geplande brug moet minimaal 10 meter uit kunstwerk 121740 (stuw) blijven (kaart 3). Graag de tekening hierop aanpassen.
4. Daar waar het fietspad de onderhoudsstrook van de watervangst kruist moet de verharding op het onderhoudspad een belasting van 15 tons aslast kunnen dragen.
5. De uitstroom van de wadi moet minimaal 10 m uit het kunstwerk en uit de kruising van de hoofdwatervangsten blijven een van een betonnen stortebed worden voorzien in hoofdwatervangst SZ.270. Graag de locatie van de wadi-uitstroom op de situatietekening zetten.
6. Het waterhuishoudkundig- en rioleringsplan wordt nog door ons beoordeeld. Eventuele opmerkingen daarover ontvang je binnenkort in een aparte mail.

Ik zie de aanvullingen graag tegemoet. Alvast bedankt!

Uitstellen beslistermijn

De wettelijke beslistermijn stellen we uit omdat we nog niet genoeg gegevens bij de aanvraag hebben. De beslistermijn gaat weer verder als we de ontbrekende gegevens ontvangen of de termijn voor het aanleveren hiervan voorbij is. De ontbrekende gegevens moeten **uiterlijk 30 april 2025** binnen zijn. Als we de gegevens niet of onvoldoende ontvangen kunnen we besluiten de aanvraag niet te behandelen (artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht).

Mochten er vragen zijn, dan help ik je graag.

Met vriendelijke groet,

"
Vergunningverlener

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag (alle dagen tot 15:30 uur)





Waterschap Drents Overijsselse Delta

"
T. +31 6 "

Volg ons:







Stuw



Ik wil...



Beschrijving

121740

[Open Geonis formulier](#)

Details

Code

121740

Kunstwerk naam

-

Plaatselijke aand.


-

Soort stuw

overlaat

Omschrijving

Vaste stuw met mogelijkheid tot schotbalken



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen